

D.A.V. PUBLIC SCHOOL

(POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.)

PUSAULI, P.O. - BHITTI, VIA-MOHANIA, DISTT. - KAIMUR (BIHAR) 821109

AFFILIATED TO C.B.S.E.-DELHI, AFFILIATION No.:330116, SCHOOL No.:65114

PH.:08709256325(O), E-MAIL: davpusauli8@gmail.com, WEBSITE: www.davpusauli.org

Ref No. DAV/PSL/2023-24/2656

Date:23.06.2023

To,
The Fire Safety Officer
Mohania Block
Mohania, Kaimur
Bihar, 821109

Sub: - Application for Grant of Fire Safety Certificate for the Purpose of Extension of Affiliation

Hon'ble Sir,

With due respect we would like to inform you that we have applied for extension of affiliation from CBSE and we need the fire safety certificate for above said purpose. In this context we would like to request you to kindly issue the fire safety certificate to our institution.

Thus you are requested to accord your kind permission and approval to issue the fire safety certificate and oblige.

Your favorable consideration is highly solicited in this regard.

With deep regards,

Yours faithfully



(VIJAY KUMAR)

PRINCIPAL

PRINCIPAL

D. A. V. Public School

PGCIL, Pusauli (Kaimur)

उपरोक्त अनिष्ट-अंकेक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि कतिपय बिन्दुओं पर अग्नि सुरक्षा उपायों में कमी पायी गयी है।

अग्नि आपदा से अधिवासियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु प्रायी गयी कमियों का निराकरण अव्यावश्यक है। अतः 15 दिनों के अन्दर संबंधित नुदियों के निराकरण हेतु परामर्श/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशामन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा 37, 44 तथा बिहार अग्निशामन नियमाली, 2021 के नियम-22(ख)(ग)(घ)(ङ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत तथा बिहार भवन उप विधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित की उप विधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। प्रायी गयी नुदियों का समेकित ब्यौरा निम्नलिखित है-

01. उपरोक्त दिनांक 26/6/23 के DAV Public School पावर ग्रीड पुलौली बुद्ध
02. का अग्नि-अंकेक्षण किया गया जो कुल 2400 वर्गमीटर में फैला है जिले
03. कुल 12 अदक गैर-सुरक्षित 06 अदक को लाघू गरी लाघू गरी: वाली विधि
04. समाना पर लगे हैं और: स्कूल के अंदर कुल 12 अदक की मात्रा है
05. सुरक्षित पर 04 अदक को सुरक्षित वादल पर 12
06. अदक के साथ लगाने के लिए सुरक्षित अदक
07. अग्नि-अंकेक्षण पर 04 अदक को सुरक्षित अदक

अग्निशामन सेवा अधिकारी, मोहनियाँ

26/06/23
समूचा, दिनांक

पत्रांक _____
कार्यालय अग्निशामन सेवा अधिकारी, मोहनियाँ

प्रतिलिपि: 01 प्रमुख DAV Public School (सबका मालिक / अधिनासी / स्वयंसेवक / सेवा के
सचिव / अध्यक्ष / संबंधित व्यक्ति) को सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त परामर्श/निर्देश का
अनुपालन निर्धारित समयवधि के अन्दर करने का कष्ट किया जाय, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई
की जा सकती है।

02 जिला अग्निशामन कार्यालय कैमूर (समूचा) को सूचनाार्थ प्रेषित।


PRINCIPAL
D. A. V. Public School
PGCIL, Pusauli (Kaimur)

अग्निशामन सेवा अधिकारी, मोहनियाँ

Manager
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
Power Grid Pusauli (Kaimur)

ज्ञापांक २१

फा० सं० ०६

सन. 20.18

कार्यालय अग्नि शामालय पदाधिकरी, ग्रीड नियंत्रण (कैमूर)

दिनांक ०९-०१-२०१६

सेवा में,

मेर्सस डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, PGCIL, पुरसौली भित्री, ग्रीड नियंत्रण (कैमूर)

प्रसंग :- पत्रांक 713 दिनांक 11.02.2016 के आलोक में ।

विषय :- अग्नि निरोधक यंत्रों की जॉचोपरान्त अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपयुक्त प्रसंगाधीन विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य अग्नि शामक पदाधिकारी सह निर्देशक बिहार (पटना) के पत्रांक 713 दिनांक 11.02.2016 के अनुसार सम्बन्धित फॉर्म डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, PGCIL, पुरसौली भित्री अग्नि शामक यंत्रों को जॉच हेतु प्रस्तुत किया गया जॉचोपरान्त सही हालत में तथा समुचित मात्रा में पाया गया ।

अतः सम्बन्धित फॉर्म डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, PGCIL, पुरसौली भित्री की ०९-०१-०१६ से ०९-०१-०१९ को वर्ष 2018 तक के लिए अग्नि शामक यंत्रों की अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है । अग्नि शामक यंत्रों की रख रखाव प्रबंधक के उपर निर्भर करता है ।




PRINCIPAL
D. A. V. Public School
PGCIL, Pusauli (Kaimur)



Manager
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
Power Grid Pusauli (Kaimur)

विश्वासभाजन



०९-०१-२०१६

अग्निशामालय पदाधिकारी
ग्रीड नियंत्रण (कैमूर)